




Bereitschafts- und Dauer- oder Netzbetrieb
[B+D+N]

Standby and permanent or mains operation
[B+D+N]

Mode de secours et permanent ou secteur
[B+D+N]

LED 

TECHNISCHE DATEN

Hinweisleuchte oder Sicherheitsleuchte für die Kennzeichnung von Rettungswegen.

Halter:
Polycarbonat hellgrau

Glas:
Polycarbonat klar

Brenndauer:
3h

Umgebungstemperatur:
NP: 10-30°C
NPK: -30 - +30°C

Lampe:
12x0,5W LED inkl.

Schutz:
IP 65 / Schutzklasse I

Erkennungsweite:
30m EN 1838
30m VKF

Elektrischer Anschluss:
230V / 50Hz

Betriebsarten:
B+D=Bereitschafts- und Dauerschaltung
[Netz / Not]
N=Netzbetrieb
[ohne Notlichtelement]

Testeinrichtung:
Leuchte mit vollautomatischem Selbsttest. Der vollautomatische Selbsttest prüft autonom die Betriebsbereitschaft der Notleuchte.

TECHNICAL DATA

Direction or safety light for marking escape routes.

Frame:
Polycarbonate light grey

Glass:
Polycarbonate transparent

Operating time:
3h

Ambient temperature:
NP: 10-30°C
NPK: -30 - +30°C

Lamp:
12x0.5W LED incl.

Protection:
IP 65 / Protection class I

Visibility range:
30m EN 1838
30m SFPA

Power supply:
230V/50Hz

Operating modes:
B+D=permanent and standby operation
[mains / emergency]
N=mains operation
[without emergency light unit]

Test facility:
Light with fully automatic self-test. The fully automatic self-test serves to independently test the operability of the emergency light.

DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage de signalisation ou de sécurité pour le marquage des voies d'évacuation.

Support:
Polycarbonate, gris clair

Verre:
Polycarbonate transparent

Durée d'éclairage:
3h

Température ambiante:
NP: 10-30°C
NPK: -30 - +30°C

Lampe:
12x0,5W LED inclus







Protection:
IP 65 / classe de protection I

Distance de visibilité:
30m EN 1838
30m AEAI

Branchement électrique:
230V / 50Hz

Modes de fonctionnement:
B+D=mode permanent et secours
[secteur / secours]
N=secteur
[sans élément de secours]

Système de contrôle:
Lampe avec dispositif d'essai automatique. Le dispositif d'essai automatique contrôle de manière autonome l'état de service de l'éclairage de secours.

SICUROLUX_NP SICUROLUX_NPK	Montage Mounting Montage	Betriebsart Mode Couplage	Test-Ausrüstung Test equipment Dispositif de test	Art. Nr.* Art. No.* Art. No*
<p>NP</p>  	Wand Wall Mur	B + D 3 h N	 -	NL-34.4408-3 NL-34.4409
<p>NPK ✪</p>  	Wand Wall Mur	B + D 3 h N	 -	NL-34.4428-3

* Piktogramm bei Bestellung separat angeben | Pictogram to be ordered separately | Pictogramme à commander séparément

ZUBEHÖR | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

Piktogramm | Pictogram | Pictogramme



NL-45.0030-E




NL-45.0050-E



NL-45.0090-E

Ersatzglas
Spare glass
Verre de rechange



NL-38.9395