


Bereitschafts- und Dauer- oder Netzbetrieb
[B+D+N]

Standby and permanent or mains operation
[B+D+N]

Mode de secours et permanent ou secteur
[B+D+N]

LED 

TECHNISCHE DATEN

Hinweisleuchte oder Sicherheitsleuchte für die Kennzeichnung von Rettungswegen.

Halter:
Zinkor weiss

Brenndauer:
3h

Umgebungstemperatur:
10–30°C

Lampe:
1 x 3W LED inkl.

Schutz:
IP 20 / Schutzklasse I

Elektrischer Anschluss:
230V / 50Hz

Leistungsaufnahme:
Betriebsart D=7,6 VA
Betriebsart B=4,5 VA
Betriebsart N=7 VA

Betriebsarten:
D=Dauerschaltung
[Netz / Not]
B=Bereitschaftsschaltung
[nur Not]
N=Netzbetrieb
[ohne Notlichtelement]

Testeinrichtung:
Leuchte mit vollautomatischem Selbsttest. Der vollautomatische Selbsttest prüft autonom die Betriebsbereitschaft der Notleuchte.

TECHNICAL DATA

Direction or safety light for marking escape routes.

Frame:
Galvanised metal white

Operating time:
3h

Ambient temperature:
10–30°C

Lamp:
1 x 3W LED incl.

Protection:
IP 20 / Protection class I

Power supply:
230V / 50Hz

Power consumption:
Operating mode D=7,6 VA
Operating mode B=4,5 VA
Operating mode N=7 VA

Operating modes:
D=permanent operation modes
[mains / emergency]
B=standby operation
[emergency only]
N=mains operation
[without emergency light unit]

Test facility:
Light with fully automatic self-test. The fully automatic self-test serves to independently test the operability of the emergency light.

DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage de signalisation ou de sécurité pour le marquage des voies d'évacuation.

Support:
Zincor, blanc

Durée d'éclairage:
3h

Température ambiante:
10–30°C

Lampe:
1 x 3W LED inclus

Protection:
IP 20 / classe de protection I






Branchement électrique:
230V / 50Hz

Puissance absorbée:
Mode de fonctionnement D=7,6 VA
Mode de fonctionnement B=4,5 VA
Mode de fonctionnement N=7 VA

Modes de fonctionnement:
D=mode permanent
[secteur / secours]
B=mode de secours
[secours uniquement]
N=secteur
[sans élément de secours]

Système de contrôle:
Lampe avec dispositif d'essai automatique. Le dispositif d'essai automatique contrôle de manière autonome l'état de service de l'éclairage de secours.


ROTATIONSSYMMETRISCH STRAHLEND | ROTATIONALLY SYMMETRICAL RADIATION | RAYONNEMENT A SYMÉTRIE DE ROTATION

SICUROLUX_PUX	Montage Mounting Montage	Betriebsart Mode Couplage	Test-Ausrüstung Test equipment Dispositif de test	Art. Nr. Art. No. Art. No
		Einbau Flush mounting Encastrement	B + D 3h N	 NL-34.4858-3
		Einbau Flush mounting Encastrement	N	- NL-34.4859






Für Antipanikbeleuchtung:
Minimale Beleuchtungsstärke: 0,5lx
Wartungsfaktor: 0,8
Gleichmässigkeit besser 40:1

For anti-panic lighting:
Minimum illuminance: 0.5lx
Maintenance factor: 0.8
Uniformity better than 40:1

Pour l'éclairage anti-panique:
Éclairage lumineux minimal: 0.5lx
Facteur de maintenance: 0.8
Uniformité supérieure à 40:1

Max. Lichtpunktabstand Max. luminaire spacing Distance maxi. du point lumineux					
		Wand/Leuchte Wall/luminaire Paroi/luminaire		Leuchte/Leuchte Luminaire/luminaire Luminaire/luminaire	
Montagehöhe Installation height Hauteur de montage		Netzbetrieb Mains operation Mode secteur	Notbetrieb Emergency operation Régime de secours	Netzbetrieb Mains operation Mode secteur	Notbetrieb Emergency operation Régime de secours
	2.50m	4.50m	4.00m	9.00m	8.00m
	3.00m	5.00m	4.50m	10.00m	9.00m
	4.00m	5.50m	5.00m	12.00m	10.00m
	5.00m	6.00m	6.00m	13.00m	12.00m


ELLIPSOID STRAHLEND | ELLIPSOID RADIATION | RAYONNEMENT Á ELLIPTIQUE

SICUROLUX_PUX	Montage Mounting Montage	Betriebsart Mode Couplage	Test-Ausrüstung Test equipment Dispositif de test	Art. Nr. Art. No. Art. No
		Einbau Flush mounting Encastrement	B + D 3h N	 NL-34.4868-3
		Einbau Flush mounting Encastrement	N	- NL-34.4869

Für Fluchtwege [2m Breite]
Minimale Beleuchtungsstärke: 1,0lx
Wartungsfaktor: 0,8
Gleichmässigkeit besser 40:1

For escape paths [2m width]
Minimum illuminance: 1.0lx
Maintenance factor: 0.8
Uniformity better than 40:1

Pour chemins d'évacuation [2m largeur]
Eclairage lumineux minimal: 1,0lx
Facteur de maintenance: 0.8
Uniformité supérieure à 40:1

Max. Lichtpunktabstand Max. luminaire spacing Distance maxi. du point lumineux					
		Wand/Leuchte Wall/luminaire Paroi/luminaire		Leuchte/Leuchte Luminaire/luminaire Luminaire/luminaire	
Montagehöhe Installation height Hauteur de montage		Netzbetrieb Mains operation Mode secteur	Notbetrieb Emergency operation Régime de secours	Netzbetrieb Mains operation Mode secteur	Notbetrieb Emergency operation Régime de secours
	2.50m	6.80m	6.50m	14.40m	13.60m
	3.00m	7.50m	7.00m	16.00m	15.00m
	4.00m	8.50m	8.00m	19.00m	16.00m